



КРАСНОГРАДСЬКА РАЙОННА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ  
ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21 серпня 2024 року

Красноград

№ 109

**Про призначення відповідальних осіб  
за пожежну безпеку у Красноградській  
районній військовій адміністрації**

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 68/2022 «Про утворення військових адміністрацій», наказу Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417 «Про затвердження Правил пожежної безпеки в Україні», з метою забезпечення профілактики нещасних випадків і пожеж, посилення контролю за дотриманням виконання вимог чинного законодавства щодо протипожежної безпеки у службових приміщеннях Красноградської районної військової адміністрації, **зобов'язую:**

1. Призначити:

- 1) Тетяну ВЕРБИЦЬКУ – відповідальною особою за пожежну безпеку по архівному відділу Красноградської районної військової адміністрації;
- 2) Тетяну ГЛІБОВУ – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Красноградської районної військової адміністрації;
- 3) Світлану ГОНТАР – відповідальною особою за пожежну безпеку по управлінню соціального захисту населення Красноградської районної військової адміністрації;
- 4) Оксану ДВОРНИК – відповідальною особою за пожежну безпеку по службі у справах дітей Красноградської районної військової адміністрації;
- 5) Олену КУРІПКО – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту Красноградської районної військової адміністрації;



6) Яну КУЧЕРЕНКО – відповідальною особою за пожежну безпеку по сектору з питань правової роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Красноградської районної військової адміністрації;

7) Ігоря ОВЧАРЕНКА – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу економіки, агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства та екології Красноградської районної військової адміністрації;

8) Тетяну ОБОДОВСЬКУ – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу ведення Державного реєстру виборців апарату Красноградської районної військової адміністрації;

9) Віру ПЕДАШ – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу організаційної роботи апарату Красноградської районної військової адміністрації;

10) Наталію ПАНАСЕНКО – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу документообігу, контролю та роботи зі зверненнями громадян апарату Красноградської районної військової адміністрації;

11) Віталія ПОГОРІЛОГО, головного спеціаліста з мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату Красноградської районної військової адміністрації – відповідальною особою за пожежну безпеку у кабінеті № 46 приміщення Будинку Ради;

12) Юлію ТКАЧЕНКО – відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу управління персоналом апарату Красноградської районної військової адміністрації;

13) Володимира ФІЛПСЬКОГО Володимира - відповідальною особою за пожежну безпеку по відділу оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами Красноградської районної військової адміністрації;

14) Людмилу ЧИСТІКОВУ, керівника апарату Красноградської районної військової адміністрації – відповідальною особою за пожежну безпеку у кабінеті № 18 приміщення Будинку Ради;

15) Марину ШЕЙКУ – відповідальною особою за пожежну безпеку по сектору фінансів Красноградської районної військової адміністрації.

2. Затвердити Інструкцію з пожежної безпеки у службових приміщеннях Красноградської районної військової адміністрації (далі – Інструкцію), згідно додатку, що додається.



3. Відповідальним особам за забезпечення пожежної безпеки:

- 1) пройти навчання з пожежної безпеки;
- 2) провести інструктажі з працівниками відповідно до затверджених Правил пожежної безпеки в Україні;
- 3) організувати ознайомлення працівників з Інструкцією під особистий підпис;
- 4) забезпечити розміщення Інструкції у загальнодоступних місцях службових приміщень структурних підрозділів Красноградської районної військової адміністрації.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника начальника районної військової адміністрації Олександра КАЗАКОВА.

Начальник районної  
військової адміністрації



Віктор ВОЙТЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням начальника  
районної військової адміністрації  
від 21 серпня 2024 року № 109

**Інструкція з пожежної безпеки  
у службових приміщеннях  
Красноградської районної військової адміністрації**

**1. Галузь застосування**

Ця Інструкція поширюється на службові приміщення Красноградської районної військової адміністрації і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях.

Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться у службових приміщеннях, а також обслуговуючим персоналом.

**2. Вимоги пожежної безпеки**

Меблі та обладнання мають розміщуватися таким чином, щоб забезпечувався вільний евакуаційний прохід до дверей виходу з приміщення (завширшки не менше 1 м). Евакуаційні шляхи та виходи необхідно постійно утримувати вільними, нічим не зашарашувати.

Електромережі, електроприлади і апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок та рекомендацій підприємств-виготовлювачів. У разі виявлення пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електровиробів слід негайно вимкнути їх та вжити необхідних заходів щодо приведення у пожежобезпечний стан.

Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані не менше 1 м від електрощитів; 0,5 м від електросвітильників; 0,6 м від сповіщувачів автоматичної пожежної сигналізації та 0,15 м від приладів центрального водяного опалення.

Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники повинні вміти користуватись наявними вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежегасіння, знати місце їх знаходження. Відстань від найбільш віддаленого місця приміщення до місця розташування вогнегасника не повинна перевищувати 20 м.

**У службових приміщеннях не допускається:**

влаштувати тимчасові електромережі, прокладати електричні проводи безпосередньо по горючій основі, експлуатувати електроприлади, які мають механічні пошкодження;

зашарашувати підступи до засобів пожежогасіння;

курити, використовувати легкозаймисті рідини;

проводити вогневі, зварювальні та інші роботи без спеціального дозволу;

вмикати електронагрівальні прилади (чайники, кип'ятильники тощо) без негорючих підставок та в місцях, де їх використання не передбачено (або заборонено);

зашарашувати шляхи евакуації та евакуаційні виходи.



Відповідальний за протипожежний стан службових приміщень після закінчення роботи зобов'язаний:

оглянути приміщення, переконатись у відсутності порушень, що можуть призвести до пожежі;

вимкнути освітлення електроживлення приладів та обладнання (за винятком електрообладнання, яке за вимогами технології повинно працювати цілодобово).

### **3. Обов'язки та дії працівників у разі пожежі.**

У випадку пожежі працівник повинен:

терміново повідомити пожежну охорону по телефону **101**, вказавши адресу, кількість поверхів, місце виникнення пожежі, наявність людей, своє прізвище;

організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей;

повідомити про виникнення пожежі керівництво та чергового за його наявності);

вимкнути у разі необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння.

організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

**Керівник апарату районної  
військової адміністрації**

**Людмила ЧИСТІКОВА**

(Володимир Філіпський)